


RZUT DACHU



- LEGENDA:**
- zwoły poziome - drut Fe/Zn Ø8mm
  - przewód odprowadzający drut Fe/Zn Ø8mm prowadzony pod elewacją pionowo w kierunku RSO 32
  - maszt odgromowy do prowadzenia zwołów poziomych
  - iglica 1m ponad nadbudówkę komina
  - × złącze krzyżowe do połączeń zwołów poziomych
  - ⊕ puszka doziemna ze złączem kontrolnym
  - ⊗ maszt odgromowy na trójniku 5m
  - ⊕+ wypust zasilający dla ogrzewania rynien

		<b>SZAFIRON SZENDZIELORZ PROJEKT</b>		TEL. +48 32 449 02 47 WWW.SZENDZIELORZ.COM.PL	
Inwestor:		Starostwo Powiatowe w Żywcu 34-300 Żywiec, ul. Krasińskiego 13		Data:  10.2015	
Projekt:		TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNO-GASTRONOMICZNYCH W ŻYWCU		PROJ. BUDOWLANY  Skala:  1:100	
Temat rysunku:		INSTALACJA ODGROMOWA - DACH		Nr rysunku:  IE-05	
Projektant:		mgr inż. Błażej Migula		nr upr. SLK/2264/POOE/08	
Sprawdzający: Edmund Stencel				nr upr. 270/75/Kt	
Asystent projektanta:		mgr inż. Krzysztof Gac			