


| | |
|---|---|
| 0.2 kW | Stacja pogodowa |
| 12,5 kW | Układ NO FROST 9 |
| 12,5 kW | Układ NO FROST 8 |
| 12,5 kW | Układ NO FROST 7 |
| 12,5 kW | Układ NO FROST 6 |
| 13,3 kW | Układ NO FROST 5 |
| 13,3 kW | Układ NO FROST 4 |
| 13,3 kW | Układ NO FROST 3 |
| 13,3 kW | Układ NO FROST 2 |
| 13,3 kW | Układ NO FROST 1 |
| 15,0 kW | INWERTER I2<br>Fronius Symo 15.0-3-M |
| 15,0 kW | INWERTER I1<br>Fronius Symo 15.0-3-M |




SZAFRON SZENDZIELORZ
PROJEKT
TEL. +48 32 449 02 47
WWW.SZENDZIELORZ.COM.PL

| | | |
|---|---|---|
| Inwestor: | Starostwo Powiatowe w Żywcu<br>34-300 Żywiec, ul.Krasińskiego 13 | Data: 10.2015 |
| Projekt: | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNO-GASTRONOMICZNYCH W ŻYWCU | PROJ. WYKON.<br>Skala: -:- |
| Temat rysunku: | SCHEMAT ELEKTRYCZNY RGPV1 | Nr rysunku: PV-04 |
| Projektant: | mgr inż. Błażej Miguła | nr upr. SLK/2264/POOE/08 |